

Zapytanie dotyczące przetargu Nr 7/Rb/2023:

1. Jaka grubość styropapy i jakie ma mieć parametry??
2. Jakie kominki wentylacyjne należy zastosować – średnica i materiał?

Ad. 1.

Należy zastosować styropapę jednostronnie laminowaną o właściwościach: co najmniej EPS 100-030, 12cm.

Ad. 2.

Należy stosować kominki wentylacyjne z PCV fi 110.

Termin składania ofert: do 14.11.2023r. godz. 10⁰⁰.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zatoka” w Braniewie
ul. Matejki 9, 14-500 Braniewo
☎ 553 070 490
REGON 000487640 NIP 582-000-31-06

Zarząd Spółdzielni

ZASTĘPCA PREZESA PREZES ZARZĄDU

Kamil Rant
Kamil Rant

Michał Lango
Michał Lango